

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: [ugpn@region.tula.net](mailto:ugpn@region.tula.net)  
ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области  
301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

г. Киреевск

(место составления акта)

« 14 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 30 мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 133**

по адресу/адресам: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

(место проведения проверки)

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитана вн. службы Козлова Ю.В. № 133 от 04.12.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Объекта защиты – здание, помещения и территория – Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«10» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«11» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«14» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

Продолжительность проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/3 часа 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** *(заполняется при проведении выездной проверки)* Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н. 10.12.2018 г. в 10 час. 30 мин.

*(фамилии, инициалы подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки \_\_\_\_\_

Лицо(а), проводившие проверку: Козлов Юрий Валерьевич - начальник ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)



В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
<b>Здание школы, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32</b>			
1	Не обеспечены выходы из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*	МКОУ «Киреевский ЦО №1»
2	Отсутствуют двери на 2 и 3 этажах ведущие из общих коридоров на лестничную клетку с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7	МКОУ «Киреевский ЦО №1»
3	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кабель и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудования. Требования пожарной безопасности» п. 4.4	МКОУ «Киреевский ЦО №1»
4	В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.3	МКОУ «Киреевский ЦО №1»
5	Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля в соответствии с национальными стандартами	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» п. 5.1	МКОУ «Киреевский ЦО №1»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено, не являлось предметом проверки**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено, не являлось предметом проверки**



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

*Кольцова Н.Н.*

(подпись проверяющего)

*Козлов Ю.В.*

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного лица)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы: приказ № 83-к от 31.07.2018 г., приказ № 455 от 01.08.2018 г., контракт № 8/2018 от 13.02.2018 г., акт проверки работоспособности АПС и СОУЭ от 30.11.2018 г.

Начальник ОНД и ПР  
по Узловскому, Киреевскому районам  
и г. Донской Тульской области  
капитан вн. службы Ю.В. Козлов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*[Handwritten signature]*

(подпись)

М.Л.П.

«14» декабря 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«14» декабря 2018 г.

*[Handwritten signature]*

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99



Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: [ugpn@region.tula.net](mailto:ugpn@region.tula.net)

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д.1, тел.8(48731) 6-02-07

Предписание № 133/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Киреевский центр образования № 1»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ОНД и ПР Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору № 133 от «04» декабря 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

«10» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«11» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

«14» декабря 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.

проведена плановая выездная проверка начальником ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области капитаном вн. службы Козловым Юрием Валерьевичем в отношении объекта защиты – здание, помещения и территория – Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1» по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Здание школы, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32</b>				
1	Не обеспечены выходы из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*	До 08.07.2019 г	
2	Отсутствуют двери на 2 и 3 этажах ведущие из общих коридоров на лестничную клетку с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7	До 08.07.2019 г	
3	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кабель и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудований. Требования пожарной безопасности» п. 4.4	До 08.07.2019 г	



4	В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.3	До 08.07.2019 г	
5	Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля в соответствии с национальными стандартами	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» п. 5.1	До 08.07.2019 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР  
по Узловскому, Киреевскому районам  
и г. Донской Тульской области  
капитан вн. службы Ю.В. Козлов  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
М.Л.П.  
(подпись)

«14» декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил(а):  
Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

«14» декабря 2018 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99





**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

(300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д.21, т.21-10-30, факс 56-87-26 e-mail:ucgo@region.tula.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому  
районам и г. Донской Тульской области**

(ул. Володарского, 1, г. Узловая, тел. 6-19-53)

**ПРОТОКОЛ № 254  
об административном правонарушении**

"14" декабря 2018 г.  
(дата составления)

г. Киреевск  
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области, капитан внутренней службы Козлов Юрий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что юридическое лицо

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которым составлен протокол)

1. Полное название юридического лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Киреевский центр образования № 1»
2. Юридический адрес: 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32
3. Номер регистрационного свидетельства: серия 71 № 002391736
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: Расчетный счет 4020481050000000036 Отделение Тула г. Тула
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Директор, Кольцова Нина Николаевна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ комитета по образованию администрации МО Киреевский район № 83-к от 31.07.2017 г.
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 7003 № 129478 выдан: Киреевским РОВД Тульской области 06.02.2003 г.  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата-выдачи)
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось

в период с «10» часов «30» минут по «11» часов «30» минут «14» декабря 2018 г. юридическое лицо не обеспечило, нарушило выполнение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1» по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

(адрес, место, время совершения правонарушения)

установленных СНИП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудований. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»



а именно:

1	Не обеспечены выходы из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*
2	Отсутствуют двери на 2 и 3 этажах ведущие из общих коридоров на лестничную клетку с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7
3	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кабель и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудований. Требования пожарной безопасности» п. 4.4
4	В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.3
5	Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля в соответствии с национальными стандартами	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» п. 5.1

за что предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 ч. 1, КоАП РФ  
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Факт нарушения подтвердили свидетели. В соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьями 17.7, 17.9, 25.2, 25.6 КоАП РФ свидетелям и потерпевшим разъяснены их права и обязанности.

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний. Свидетель вправе: не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; пользоваться бесплатной помощью переводчика; делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол.

Свидетель предупрежден об административной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_ (Адрес места жительства) \_\_\_\_\_ (подпись свидетеля)

2. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество)

\_\_\_\_\_ (Адрес места жительства) \_\_\_\_\_ (подпись свидетеля)

Подпись лица, составившего протокол

Козлов Ю.В.  
(Фамилия, И.О.)

Отдел надзорной деятельности  
(по Узловскому району)

(подпись)

Представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

Представитель юридического лица: Кольцова Н.Н.

(Фамилия, И.О., подпись)



Я извещен(а), что возбужденное в отношении юридического лица административное дело будет рассматриваться в: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области по адресу: г. Узловая, ул. Володарского, д.1. в «09» часов «30» минут, «17» декабря 2018 г., а также предупрежден, что в случае неявки представителя юридического лица и не поступления от юридического лица ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в отсутствие представителя юридического лица.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

С протоколом ознакомлен(на) (от подписи отказался) ✓ Андрей 14.12.2018  
(дата, подпись лица, привлекаемого к административной ответственности, в случае отказа делается соответствующая запись)

**Объяснения представителя юридического лица по содержанию протокола:**

С нарушением согласия  
✓ Андрей  
(подпись)

К протоколу прилагается: акт проверки № 133 от 14.12.2018 г., предписание № 133/1/1-5 от 14.12.2018 г.  
(список прилагаемых документов и вещей)

✓ Андрей (подпись)  
Копию настоящего протокола получил(а) ✓ Андрей «14» 12 2018 г.  
(подпись лица в отношении которого возбуждено административное дело)



Одновременно сообщаем, что на территории области функционирует единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тульской области 8(4872) 56-99-99





МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ  
БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО УЗЛОВСКОМУ, КИРЕЕВСКОМУ РАЙОНАМ  
И Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
301600, Тульская область,  
г. Узловая, ул. Володарского, д. 1  
тел/факс: 6-19-53

Муниципальному казенному  
общеобразовательному учреждению  
«Киреевский центр образования № 1»

301260, Тульская область,  
г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32

“ 17 ” декабря 20 18 г.  
№ 577 – 2 – 20

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

#### об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Я, Главный государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской области по пожарному надзору, начальник ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области, капитан внутренней службы Козлов Юрий Валерьевич рассмотрев протокол об административном правонарушении № 254 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ от 14 декабря 2018 г. и материалы дела в отношении юридического лица

1. Полное название юридического лица: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Киреевский центр образования № 1»
2. Юридический адрес: 301260, Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32
3. Номер регистрационного свидетельства: серия 71 № 002391736
4. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Тульской области
5. Наименование обслуживающего банка и номер расчетного счета: Расчетный счет 40204810500000000036 Отделение Тула г. Тула
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица: Директор, Кольцова Нина Николаевна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя: Приказ комитета по образованию администрации МО Киреевский район № 83-к от 31.07.2017 г.
8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя: паспорт гражданина РФ 7003 № 129478 выдан: Киреевским РОВД Тульской области 06.02.2003 г.  
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности: не привлекалось

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

в период с «10» часов «30» минут по «11» часов «30» минут «14» декабря 2018 г. юридическое лицо не обеспечило, нарушило выполнение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Киреевский центр образования № 1» по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Ленина, д. 32



установленных СНиП 21-01-97\* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудований. Требования пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»

(указываются законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности, требования, которых нарушены)

а именно:

1	Не обеспечены выходы из лестничной клетки в чердачное помещение через противопожарный люк 2-ГО типа	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 8.4*
2	Отсутствуют двери на 2 и 3 этажах ведущие из общих коридоров на лестничную клетку с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7
3	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кабель и провода СПЗ, прокладываемые одиночно не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудований. Требования пожарной безопасности» п. 4.4
4	В помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности» п. 14.3
5	Не обеспечено проведение проверки работоспособности систем автоматической сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией с использованием методов инструментального контроля в соответствии с национальными стандартами	ПП РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") п. 61; ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования» п. 5.1

(указываются законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности, требования, которых нарушены)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «КоАП РФ»

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений в области пожарной безопасности, допущенных юридическим лицом МКОУ «Киреевский центр образования №1»

**Информацию о принятых мерах представить в:** ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской тульской области по адресу: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1. В течение **1 (одного)** месяца с момента получения данного представления должностному лицу, вынесшему данное представление.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших



совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник ОНД и ПР  
по Узловскому, Киреевскому районам  
и г. Донской Тульской области  
капитан внутренней службы

  
(подпись)



Козлов Ю.В.  
(фамилия, инициалы)

«17» декабря 2018 г.

Представление получено:

Директор МКОУ «Киреевский ЦО №1» Кольцова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



«17» декабря 2018 г.

  
(подпись)

Одновременно сообщаем, что на территории Тульской области действует единый телефон доверия МЧС России 56-99-99